


44 Ø90

PADLÁSTÉR



oldalfalra szerelve

1P C 10A  
új védelem

NMM  
3x1,5

Ø125

mF

mH

TK

ledlítés

menyendező

gépészeti csatlakozóhoz

rögzítve

NMM  
3x1,5

gépészeti csatlakozóhoz

rögzítve

Ø140

Szerelőnyitókák

függőszelvény sz.

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

230V AC  
Műl.Ø16 NMM 3x1,5 nyomvonal

TK  
KKM 16A tiltókapcsoló

TH  
Termikus korlátozó csőtermosztát  
Siemens RAK-TR.1000S-H  
15...95°C

Meglévő kazánházi elosztó

Váltócsapmotor 230V AC  
Siemens GSD341.9A

Megjegyzés:

A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű. A pontos helyet még a közműépítés előtt kutatógödörös feltárással kell meghatározni. Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni!

A tervben megadott magasságok Bati alapszintre vonatkoznak.

Adria alapszintre történő átszámításukhoz a megadott értékekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.

3.				
2.				
1.				
Sorsz.	Dátum	Módosítás tárgya	Vezető tervező	Aláírás

Beruházó: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

1041 Budapest, István út 14.

Megbízó: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

1041 Budapest, István út 14.

Tervező:	<b>KÖZMŰTERV 2006</b> Mézőki, Tervező Kft.	Tervező:	451/2016
	1221 Budapest, Gerinc u. 128. Tel/fax.: 06-1-226-0571 web: www.kozmuterv2006.hu	Dátum:	2017.02. hó
	e-mail: kozmuterv@kozmuterv2006.hu Mobil: 06-70-946-3115, 06-70-946-3235	Rajzméret:	297x420

ELEKTROMOS ELLÁTÁS

KIVITELI TERV

Munka megnevezése:

Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.) épületének  
a „Szenyvízhő Műtárny” által előállított energiával történő ellátása

Rajzsorszám:	Rajz megnevezése:	Méretarány:
GE-10	Kazánház alaprajz	M=1:50

Ez a terv a KFT. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználáni!