




FÖLDSZINT




I. EMELET




II. EMELET



III. EMELET



IV. EMELET




JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő vezeték
- Fűtési visszatérő vezeték
- Hűtőtívfiz előremenő vezeték
- Hűtőtívfiz visszatérő vezeték
- Biztonsági-tűgátlási vezeték
- Gömbcsap
- Statikus beszabályozó szelep
- Dinamikus beszabályozó szelep
- Visszacsapószelep
- Iszapfogó
- Keringtető szivattyú

MEGJEGYZÉS:

- A tervezett fűtési vezetékek:
Padló alatt és földben: Nem vezethető
Szabadon és aknában: MSZ 29-81 sz. A37 varrat nélküli acélcső
Horonyban: Future-K1 Wavin toldóhüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Aljzatban: Future-K1 Wavin toldóhüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Padlófűtési vezetékek: Wavin K2
- A tervezett hűtési vezetékek:
Padló alatt és földben: Nem vezethető
Szabadon és aknában: MSZ 29-81 sz. A37 varrat nélküli acélcső
Horonyban: Future-K1 Wavin toldóhüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Aljzatban: Future-K1 Wavin toldóhüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
- A tervezett szennyvízhő vezetékek:
Padló alatt és földben: KPE(HD-PE) előregyártott idomokkal, előreszigetelt
Szabadon és aknában: Wavin PP SDR 17,6 műanyagcső
Horonyban: Future-K1 Wavin toldóhüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Aljzatban: Nem vezethető

PINCESZINT



Megjegyzés:
A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű. A pontos helyet még a közműépítés előtt kúrtógödör feltárással kell meghatározni. Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni!
A terven megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.
Adriai alapszintre történő átszámításukhoz a megadott értékekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.

3.				
2.				
1.				
Sorsz.	Dátum	Módosítás tárgya	Vezető tervező	Alírást
Beruházó:	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata			
Megbízó:	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata			
Tervező:	KÖZMŰTERV 2006 Mémőki. Tervező Kft.			
Szakág:	SZENNYVÍZHŐ ELLÁTÁS			
Tervfázis:	KIVITELI TERV			
Munka megnevezése:	Okmányiroda/Kormányhivatal (Budapest, IV. ker. István út 15.) épületének a „Szennyvízhő Műtárgy” által előállított energiával történő ellátása			
Rajzszám:	KT.GEP-2.1/M1	Rajz megnevezése:	Szintenkénti alaprajzok	Méretarány:
Ez a terv a KFT, szellemi termék, csak a vonatkozó szabályok szerinti szabad felhasználásra!				M=1:50