



24V DC
Műl.Ø16 JV(s)Y 4x1.0 nyomvonal
230V AC
Műl.Ø16 NYM 3x1.5 nyomvonal

TK KKM 16A tiltókapcsoló

TH Termikus korlátozó csőtermosztát
Siemens RAK-TR,100DS-H
15...95°C

Meglévő kazánházi elosztó

Keverő szelepmotor
Siemens SAS61.03U

Váltócapmotor 230V AC
Siemens GSD341.9A

SZ Buderus szabályzó bővítés

Megjegyzés:

A terven felüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű. A pontos helyet még a közműépítés előtt kutatógödörös feljárással kell meghatározni. Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen elértés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni!

A tervben megadott magasságok Balmi alapszintre vonatkoznak.

Adriai alapszintre történő átszámításukhoz a megadott értékekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.

3.			
2.			
1.			
Sorsz.	Dátum	Módosítás tárgya	Vezető tervező

Beruházó: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

1041 Budapest, István út 14.

Megbízó: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

1041 Budapest, István út 14.

Tervező:	KÖZMŰTERV 2006 Mérnöki, Tervező Kft.	Tervszám:	451/2016
	1221 Budapest, Gerinc u. 128. Tel/fax.: 06-1-226-0571 web: www.kozmuterv2006.hu	Dátum:	2017.02. hó
	e-mail: kozmuterv@kozmuterv2006.hu Mobil: 06-70-946-3115, 06-70-946-3235	Rajzméret:	297x420

Szakág: ELEKTROMOS ELLÁTÁS

Tervfázis: KIVITELI TERV

Munka megnevezése:

Okmányiroda/Kormányhivatal (Budapest, IV. ker. István út 15.) épületének
a „Szennyvízhő Műtárgy” által előállított energiával történő ellátása

Rajzsám:	Rajz megnevezése:
GE-10	Kazánház alaprajz

Ez a terv a KFT. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználni!

Méretarány:
M=1:50